

Nr.	Name_1	Amt	Straße	PLZ	Ort	Anrede	Anfrage	Datum Beteiligungs- schreiben	Antwort-Eingang				Antwort - Kurz-Inhalt	Hinweise
									telefonisch	per Mail	per Fax	per Post		
1.	Bündelungsstelle Maritime Verkehrstechnik		Blenkinsopstraße 7	24768	Rendsburg	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016 07.04.2016		08.04.2016			Zusendung der Richtfunkstrecken. Es ist eine 50 m breite Schneise entlang der Verbindungslinien frei von jeder Bebauung zu halten.	
2.	Bundesamt für Immobilienaufgaben	Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben, AAE Osnabrück	Postfach 1243	49002	Osnabrück	Damen und Herren		13.01.2016 07.04.2016						
3.	Deutsche Bahn AG - DB Immobilien Region Nord	Kompetenzteam Baurecht	Hammerbrookstraße 44	20097	Hamburg	Damen und Herren	Aktuelle Daten und Regelungen zu einzuhaltenden Abständen zu den im Gemeindegebiet Stadland vorhandenen Bahntrassen; insbesondere unter Berücksichtigung von z.B. Höhen von Windkraftanlagen, Einsatz von Schwingungsschutzmaßnahmen, etc. Ebenfalls bitten wir um Informationen zu Ausbauplanungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, Abstände etc.)	13.01.2016				16.02.2016	DB-Anlagen verlaufen durch das Gemeindegebiet Stadland. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Planungen zu Erweiterungen/Stilllegungen der DB-Anlagen bekannt. Hinweis auf Planungen aus den Projekten "Niedersachsen ist am Zug". Es sind die Regelungen aus der Steuerung der Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung in Regionalen Raumordnungsprogrammen des Niedersächsischen Landkreistags zu beachten (S. 6, Thema (2) Infrastruktur). WEA müssen einen Abstand von größer gleich 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhöhe) zum nächstgelegenen in Betrieb befindlichen Gleis (Grundstücksgrenze der DB AG) aufweisen.	Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist im Rahmen der Fachanhörung direkt am Verfahren zu beteiligen und eine gesonderte Stellungnahme einzuholen.
4.	Deutsche Telekom Technik GmbH	Zentralbetrieb Technik	Ziegelte 2-4	95448	Bayreuth	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016		19.01.2016			Gemeinde Stadland ist frei von Richtfunkstrecken für die die Telekom zuständig wäre.	Beteiligung der Fa. Ericsson Services GmbH, da diese Firma weitere Richtfunkverbindungen der Telekom betreut, über deren Verlauf die Telekom selbst keine Auskunft geben kann.
5.	E-Plus Mobilfunk GmbH neue Anfragen an: O2-MW- BlmSchG@telefonica.com		E-Plus-Straße 1	40472	Düsseldorf	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016		12.02.2016			Es verlaufen zwei Richtfunkverbindungen innerhalb des Plangebiets. Zusendung der Übersicht und Eckdaten über Verlauf der Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen.	
6.	Ericsson Services GmbH		Prinzenallee 21	40549	Düsseldorf	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016		27.01.2016			Keine Einwände bezüglich der Standorte für WEA.	Diese Stellungnahme gilt nur für die Richtfunktrassen des Ericsson-Netzes. Wenn nicht schon geschehen, Deutsche Telekom ebenfalls eine Anfrage schicken.
7.	EWE AG neu: EWE Netz GmbH	Betriebsstelle Varel Netzregion Oldenburg/Varel	Postfach 1240 Cloppener Straße 302	26302 26133	Varel Oldenburg	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände etc.).	13.01.2016 25.04.2016	12.02.2016	12.02.2016			Die Strom und Gas-Versorgungsleitungen liegen zum größten Teil in öffentlichen Flächen. Ausgenommen davon sind Erdgastransportleitungen. Diese verlaufen sehr gradlinig (von Nord nach Süd) und liegen überwiegend auf privaten Flächen und sich im Grundbuch dinglich gesichert.	Die EWE Netz GmbH gibt grundsätzlich keine großflächigen Auskünfte über die Netzstruktur. Wenn jedoch konkrete Flächen bei der Standortpotenzialstudie herauskommen, ist die EWE Netz GmbH bereit zu überprüfen, ob dort Leitungen verlaufen.
8.	Gemeinde Butjadingen		Butjadinger Str. 59	26969	Butjadingen	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Stadland, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Stadland, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Stadland, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Stadland, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Gemeinde Stadland.	13.01.2016		02.02.2016			Zusendung des FNP (südlicher Teil). Die Windkraftstandorte in Ahndei und Inte liegen in unmittelbarer Nähe zur Gemeindegrenze nach Stadland und können Auswirkungen auf die Planung haben.	
9.	Gemeinde Jade		Jader Str. 47	26349	Jade	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Stadland, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Stadland, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Stadland, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Stadland, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Gemeinde Stadland.	13.01.2016				27.01.2016	Zusendung eines Auszuges des aktuellen FNP, B-Plan Nr. 3, Nr. 38, Nr. 38A, Nr. 51. und Hinweis auf in Bearbeitung befindliche Windenergieflächen in der Gemeinde Jade	
10.	Gemeinde Ovelgönne		Rathausstr. 14	26939	Ovelgönne	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Stadland, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Stadland, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Stadland, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Stadland, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Gemeinde Stadland.	13.01.2016		20.01.2016			Zusendung des aktuellen Stands des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ovelgönne für den nördlichen Teilbereich der Gemeinde.	
11.	Il. Oldenburgischer Deichband		Franz-Schubert-Str. 31	26919	Brake	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Auskünfte über Gewässer 2. Ordnung inklusive Satzungen bezüglich Bewirtschaftung und Flächengestaltung (Abstände etc.), Trinkwasserschutzzonen (I, II, III, IIIa, IIIb) inklusive Verordnungen, Entnahmestellen und Erweiterungsabsichten.	13.01.2016		18.01.2016			Ein Teil des Plangebietes liegt innerhalb der 50-m-Deichschutzzone und unterliegt den Bestimmungen des Nds. Deichgesetzes. Für den Planbereich innerhalb der Deichschutzzone ist eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung beim LK Wesermarsch - untere Deichbehörde- zu beantragen. Der Il. Old. Deichband wird dann durch die Deichbehörde an Verfahren beteiligt.	
12.	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)		Postfach 51 01 53	30655	Hannover	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über aktuelle Vorhaben sowie sonstige raumrelevante Planungen im Gebiet der Gemeinde Stadland.	13.01.2016				05.02.2016	Stellungnahme Fachbereich Bergaufsicht Meppen : Es befindet sich eine erdverlegte Süßgasleitung der EWE NETZ GmbH im Planungsbereich. Hierzu sind Mindestabstände einzuhalten (s. Tabelle). Stellungnahme Fachbereich Landwirtschaft/ Bodenschutz : Belange des Bodenschutzes müssen berücksichtigt werden. Im Plangebiet befinden sich Suchräume für schutzwürdige Böden (z.B. Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Kalkmarschen) und Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Rohmarschen, Hoch- und Niedermoore mit Kleimarschauflage). Informationen hierzu auf dem Kartenserver (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/) im Internet unter Bodenkunde > Bodenkundliche und landwirtschaftliche Auswertungskarten > Suchräume für schutzwürdige Böden. Hier finden sich auch weitere relevante Bodeninformationen (z.B. sulfatsaure Böden, mögliche Altlastenflächen).	EWE NETZ GmbH Cloppener Straße 302, 26133 Oldenburg

13.	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) (Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems)	Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg (Dezernat 4 - Flurbereinigung, Landmanagement)	Stau 3 (Markt 15/16)	26122	Oldenburg	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Informationen über aktuelle Flurneuordnungen im Gebiet der Gemeinde Stadland	13.01.2016		21.01.2016			Übersendung der aktuellen Flurbereinigerungsverfahren. Hinweis: die Verfahrensabgrenzungen können sich im Laufe der Jahre evtl. noch verändern.	
14.	Landkreis Wesermarsch	Fachdienst 60 - Planen und Bauen	Poggenburger Straße 15	26919	Brake	Damen und Herren		13.01.2016	20.01.2016				FD 60 hat neben dem aktuellen RROP keine weiteren Informationen, die für uns relevant wären.	
15.	Landkreis Wesermarsch	Fachdienst 68 - Umwelt	Poggenburger Straße 15	26919	Brake	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um aktuelle Daten und Informationen über raumrelevante Vorhaben/Planungen in der Gemeinde Stadland. Weiterhin wären vorhandene Schutzgebiete inkl. der gesetzlich geschützten Biotop, Kompensationsflächen und -pools, aktuelle avifaunistische und faunistische Gutachten, der Verordnungstext zum Landschaftsschutzgebiet sowie eventuell vorliegende naturschutzfachliche Untersuchungen, Naturschutzprogramme etc. von Interesse.	13.01.2016		04.03.2016 07.03.2016 08.03.2016			Zusendung der shape-Dateien des LRP-Entwurfs 2015.	
16.	Landkreis Wesermarsch	Denkmalpflege	Poggenburger Straße 15	26919	Brake	Frau Knöppler	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über archäologische Denkmale (früh- oder vorgeschichtliche Funde/ denkmalgeschützte Anlagen) sowie Baudenkmale für die in der Anlage markierten Bereiche im Gemeindegebiet von Stadland.	25.04.2016		01.06.2016			Verweis auf Nds. Landesamt für Denkmalpflege bzgl. Übersendung Bau- und Bodendenkmale	
17.	Luftfahrtamt der Bundeswehr	Referat 3 II e Infrastruktur	Flughafenstraße 1	51147	Köln	Damen und Herren	Prüfung eventueller Restriktionen. Bitte insbesondere um Daten und aktuelle Informationen zu Radaranlagen und Richtfunkanlagen mit den zu berücksichtigenden Auflagen (einzuhaltende Abstände etc.) sowie zu flugsicherungstechnischen Vorgaben und Anforderungen für die ermittelten Eignungsgebiete in Bezug auf eine Windenergienutzung.	13.01.2016						
18.	Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege	Stützpunkt Oldenburg - Regionalreferat B5 (Bau- und Kunstdenkmalpflege) - Gebietsreferat Archäologie	Ofener Straße 15	26121	Oldenburg	Frau Dreeßen, Frau Fries	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über archäologische Denkmale (früh- oder vorgeschichtliche Funde/ denkmalgeschützte Anlagen) sowie Baudenkmale für die in der Anlage markierten Bereiche im Gemeindegebiet von Stadland.	25.04.2016 27.09.2016		17.05.2016 18.05.2016 02.06.2016 11.10.2016			Übersendung der Bau- und Bodendenkmale.	
19.	Niedersächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Kaiserstrasse 27	26122	Oldenburg	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über zukünftige Straßenplanungen und Straßenausbaumaßnahmen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, Abstände etc.) sowie weitere raumrelevante Informationen.	13.01.2016		26.01.2016		26.01.2016	Übersendung von Übersichtskarte des Planabschnitts 2 der Küstenautobahn sowie Daten und Informationen zum geplanten Bau der Küstenautobahn A20. Die Linienbestimmung nach FStrG erfolgte am 25. Juni 2010. Die Trasse der Küstenautobahn ist neben der Linienbestimmung auch im LROP als Vorranggebiet "Autobahn" aufgenommen. Es befinden sich im Gemeindegebiet Kompensationsflächen für Wiesenvögel aus der Maßnahme Weserquerung/ Ortsumgehung Rodenkirchen. Weitere für die Standortpotenzialstudie relevante Um- oder ausbaumaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind derzeit nicht in Planung. Grundsätzlich ist zu beachten: Anwendung der Richtlinie "Windenergie; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung" beachten. Es ist der Abstand von mind. 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zwischen Fahrbahnrand der Straße und der geplanten WEA einzuhalten. Im Gebiet befinden sich die Kompensationsflächen für Wiesenvögel. Eine Störung der Flächen ist durch eine entsprechende Abstandsbemessung auszuschließen.	Bei Rückfragen zu dxf: Herr Wittschen, Tel: 0441 - 2181 163
20.	Nord-West Oelleitung GmbH	Zuständigkeitsbereich Widhelmshaven	Zum Ölhafen 207	26384	Wilhelmshaven	Herr Helmke	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände etc.).	21.04.2016		25.04.2016			Zusendung des NDO Trassenplans und der Schutzanweisungen	
21.	Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)		Georgstrasse 4	26919	Brake	Damen und Herren		13.01.2016		26.01.2016			Übersendung der Leitungspläne (TW und SWK). Hinweise auf Lage von Versorgungs- und Hausanschlussleitungen sowie Schutzstreifen. Eine Überbauung des Schutzstreifens und der Ver- und Versorgungsanlagen des OOWV ist nicht erlaubt. Die Richtlinien des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 sind bei der Planung / Durchführung der Baumaßnahme zu beachten.	Die genaue Lage der Leitungen gibt Ihnen nach Absprache eines Termins unser Dienststellenleiter Herr Kirschberger , von der Betriebsstelle in Nordenham Tel. 04731 - 9349111, vor Ort an. Die genaue Lage der Steuerkabel wird Ihnen nach einer Terminabsprache mit Herrn Heinze , von der Technik in Brake, Tel.: 04401 - 916-254, in der Örtlichkeit angegeben. Da die Ver- und Versorgungsanlagen ständigen Veränderungen unterworfen sind, haben die anliegenden Pläne eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Vor Baubeginn ist daher eine Aktualisierung der Planunterlagen erforderlich.
22.	Rhenus Midgard GmbH & Co. KG		Midgardstr. 50	26954	Nordenham	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016		18.01.2016			Keine Berührungspunkte mit der Standortpotenzialstudie.	
23.	Stadlander Sielacht		Franz-Schubert-Str. 31	26919	Brake	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Auskünfte über Gewässer 2. Ordnung inklusive Satzungen bezüglich Bewirtschaftung und Flächengestaltung (Abstände etc.), Trinkwasserschutzzonen (I, II, III, IIIa, IIIb) inklusive Verordnungen, Entnahmestellen und Erweiterungsabsichten.	13.01.2016		18.01.2016			Übersendung von Satzung und Gewässerkarte; an allen Gewässern ist ein beidseitiger Räumstreifen von 10 Metern von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.	
24.	Stadt Brake		Schrabberdeich 1	26919	Brake	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Stadland, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Stadland, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Stadland, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Stadland, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Gemeinde Stadland.	13.01.2016		25.01.2016			Übersendung des aktuellen FNP mit Darstellungen der Gebäude sowie die sich im Bauleitplanverfahren befindliche 28. FNP-Änderung zur Festsetzung von weiteren zwei Standorten für Windenergie.	
25.	Stadt Nordenham		Walther-Rathenau-Str. 25	26954	Nordenham	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Stadland, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Stadland, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Stadland, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Stadland, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Gemeinde Stadland.	13.01.2016		10.02.2016			Zusendung B-Plan Nr. 93 mit dem Sondergebiet Windenergie, welcher in unmittelbarer Nähe zur Gebietsgrenze Stadland liegt.	
26.	Telefónica Germany GmbH & Co. OHG neue Anfragen an: O2-MW- BlmSchG@telefonica.com		Georg-Brauchle-Ring 23-25	80992	München	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016		19.02.2016			Es verlaufen vier Richtfunkverbindungen innerhalb des Plangebiets. Zusendung der Übersicht und Eckdaten über Verlauf der Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen.	

27.	TenneT TSO GmbH		Eisenbahnlängsweg 2a	31275	Lehrte	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über die NORGER-Trassenführung mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände etc.) sowie über weitere Trassenführungen von Hauptversorgungsleitungen mit den jeweiligen zu berücksichtigenden Auflagen.	03.03.2016		10.03.2016		16.03.2016	Zusendung der Leitungverläufe als dwg-Dateien - 380-kV-Leitung Unterweser – Dollern, Portal - Mast 24 (LH-14-301), - 380-kV-Leitung Unterweser – Conneforde, Portal – Mast 34 (LH-14-302). Zwischen WEA und Freileitungen sind horizontale Mindestabstände zw. Rotorblattspitze und äußerem ruhenden Leiter einzuhalten: - Freileitungen ohne Schwingschutzmaßnahmen > 3x Rotordurchmesser, - Freileitungen mit Schwingschutzmaßnahmen < 1x Rotordurchmesser.	
28.	Vodafone GmbH		Ferdinand-Braun-Platz 1	40549	Düsseldorf	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016		23.03.2016			Zusendung der Richtfunkstrecken in Übersicht und Koordinaten. Richtfunkverbindungen sind "nicht geschützte" Strecken. Das dadurch entstehende Risiko der Beeinträchtigung der Verbindungen durch evtl. Baumaßnahmen längs der Richtfunkstrecken trägt Vodafone.	
29.	Wasser- und Schifffahrtsamt	Bremerhaven	Am Alten Vorhafen 1	27572	Bremerhaven	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016 07.04.2016		12.04.2016			Zusendung der Richtfunkstrecken und Richtfeuer mit Freihalbereichen.	
30.	Zentrale Polizeidirektion Hannover		Tannenbergallee 11	30163	Hannover	Damen und Herren	Insbesondere bitten wir Sie um Daten und Informationen über die Trassenführung von Richtfunktrassen mit eventuell zu berücksichtigenden Auflagen.	15.01.2016 25.04.2016 21.09.2016		03.03.2016 28.04.2016 04.10.2016			Es bestehen hinsichtlich der BOS-Richtfunkstrecken im Gemeindegebiet folgende Bedenken: Zwei Richtfunktrassen kreuzen das Gemeindegebiet. Es ist ein Mindestabstand von 30-50 m von der LOS-Linie zum max. Rand des Hindernisses (z.B. Rotorblätter von WEA) einzuhalten.	Da eine genaue Zuordnung bei dem angegebenen Maßstab nicht möglich ist, bittet die Zentrale Polizeidirektion Hannover um die Koordinaten der geplanten WEA's, welche sich der Trasse um ca. 250m ober- und unterhalb der dargestellten Linie nähern. Diese werden dann durch die Polizeidirektion überprüft.